Anschlüsse für elektrische Betriebsmittel
Flachanschlüsse ≧ 40 A
Hauptmaße und Zuordnung

DIN 46 206
Blatt 2







Supply-terminals for electrical equipment ≧ 40 A, connections with rectangular cross-section, basic dimensions and coordination

Der Begriff „Elektrische Betriebsmittel" in dieser Norm ist im Sinne der VDE-Bestimmungen zu verstehen. Die Norm gilt für die Anschlüsse der äußeren Leitungen.

Bei Anwendung der Norm sind die Erläuterungen zu beachten.

Tabelle 1. Maße

Maße in mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Form	Maßbild[1])	b[1]) min.	d Durchgangsloch	d Gewinde	für Schraube	e_1	e_2	e_3	l[1]) min.
1		10	4,5	M 4	M 4	5	—	—	12
		12	5,5	M 5	M 5	6	—	—	15
		15	6,6	M 6	M 6	7,5	—	—	18
		20	9,0	M 8	M 8	10	—	—	23
		25	11	M 10	M 10	12,5	—	—	28
		30	11	M 10	M 10	15	—	—	35
		40	14	M 12	M 12	20	—	—	45
2		40	14	M 12	M 12	15[2])	32[2])	—	67[2])
		40	14	—	M 12	20	40	—	85
		50	14	—	M 12	20	40	—	85
		60	14	—	M 12	20	40	—	85
3		50	11	—	M 10	14	22	22	55
		60	14	—	M 12	17	26	26	65
4		80	14	—	M 12	20	40	40	85
		100	14	—	M 12	20	40	50	85
		120	14	—	M 12	20	40	60	85
5		150	14	—	M 12	20	40	50	85
		180	14	—	M 12	20	40	60	85
6		160	14	—	M 12	20	40	40	85
		200	14	—	M 12	20	40	50	85
		240	14	—	M 12	20	40	60	85

Fußnoten siehe Seite 3

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erläuterungen Seite 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission · Fachnormenausschuß Elektrotechnik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuß des VDE

Frühere Ausgaben:
DIN 46 209 : 5.44, 5.53
DIN 46 206 Blatt 2 : 2.64

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Änderung Juni 1971:
Norm vollständig überarbeitet.
Näheres siehe Erläuterungen.